

Anbindung BHKW TEDOM



**ENERGIE UND
AUTOMATION**

- + Parkregler**
- + Wärmesteuerungen**
- + Energiezentralen**

Parameter Steuerung TEDOM

VDE-AR-N 4110

Messwerte

Blindleistung	0 kvar
Leistungsfaktor (cos phi)	0,275
Netzspannung L1-L2	391 V

Fester Leistungsfaktor

Sollwert cos-phi	1,000
Regelverhalten PT1 (3 Tau)	1,0 s

Regelung nach festem cos-phi (DI)

Regelverhalten PT1 (3 Tau) auf 1,0s einstellen

Art der Spannungshaltung: Fester cos-phi

Alternativ: Feste Blindleistung

Min: 0.0
Max: 600.0
Regelverhalten PT1 (3 T...

Generator Netz VDE-AR-N 4110 Synchronisation Leistungsreduktion Skalierungen